

**Komenda Miejska PSP
w Gliwicach
ul. Wrocławska 1
44 – 100 Gliwice**

MT – 2370/14/2007/9

Gliwice, 10.09.2007r.

**UCZESTNICZY
POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO**

wg rozdzielnika

W odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów dotyczącego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137 000 EURO pn. „**Dostawa i wymiana bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1 – KOD CPV 45421000 – 4**”, tut. Komenda składa wyjaśnienia do zapytań SIWZ:

Pytanie nr 1 - „, Proszę o informacje na temat podpunktu **d) wymagania techniczne dla bram przemysłowych** zawartego w punkcie drugim **Opisu Przedmiotu zamówienia**, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zabezpieczających w postaci listew optosensorowych, a nie tylko ciśnieniowych jak podano w specyfikacji ?

Nasze doświadczenia wynika, że zastosowanie listwy optosensorowej nie wpływa ujemnie na bezpieczeństwo użytkowania bramy. Jednocześnie można nadmienić, iż listwy optosensorowe są łatwiejsze w serwisowaniu oraz mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne uszczelki dolnej. Uszkodzone dolne uszczelnienie bramowe w przypadku listwy ciśnieniowej wiąże się z jej wymianą, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami.

Dlatego proponujemy, aby w specyfikacji dodać możliwość wykonania bramy z listwą optosensorową.”

Odpowiedź: Komenda podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w SIWZ – pkt. III ppkt. 2 d):

Ø bramy segmentowe należy wyposażyć w urządzenia blokujące je po ich otwarciu (fotokomórka oraz listwa ciśnieniowa).

.....

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania – strona internetowa www.kmpsp.gliwice.pl

2.a/a